



Cech kachliarov Slovenska

Ivánska cesta 23, SK-821 04 Bratislava

tel. 02 4363 19 57
fax 02 4363 19 58

info@cechkachliarov.sk
www.cechkachliarov.sk

Preberací protokol

1.

Zhotoviteľ (obchodné meno, sídlo, IČO, registrácia) týmto vyhlasuje a potvrdzuje, že dielo *kachľová pec / kozub / kozubová piecka / sporák* (nehodiace sa škrtnite) zhotovené zhotoviteľom

pre objednávateľa

podľa zmluvy o dielo uzavretej dňa

bolo zhotovené na mieste realizácie

podľa projektovej dokumentácie

bolo riadne ukončené v súlade so zmluvou o dielo a zhotoviteľ ho týmto objednávateľovi odovzdáva k prevzatíu. Zhotoviteľ upozorňuje objednávateľa, že dielo je určené na prevádzku palivom (nehodiace sa škrtnite):

prírodné štiepané drevo / drevené brikety / čierne uhlie/brikety / hnedé uhlie/brikety / vykurovací olej / zemný plyn

Teplota spalín na vstupe do komína (nehodiace sa škrtnite): *do 52 °C / do 250 °C / do 400 °C / nad 400 °C*

Dávka paliva: Minimálna kg za (časový údaj, ako často sa môže prikladať palivo)

Maximálna kg za (časový údaj, ako často sa môže prikladať palivo)

Na komínový prieduch *je možné / nie je možné* napojiť ďalší spotrebič (nehodiace sa škrtnite)

Na napojenie spotrebiča boli použité dymovody z (nehodiace sa škrtnite): *antikoru / ocele / hliníka / plastu / iné*

Prevádzka *suchá / kondenzačná* *podtlaková / pretlaková* (nehodiace sa škrtnite)

Vzduch na spaľovanie privedený z *exteriéru / interiéru* miestnosti (nehodiace sa škrtnite)

2.

Objednávateľ diela potvrdzuje, že bol oboznámený zhotoviteľom s návodom na obsluhu diela, spôsobom a intervalom servisnej údržby, bol mu návod na obsluhu odovzdaný a bola mu prípadne odovzdaná nasledujúca dokumentácia:

.....

3.

Objednávateľ diela vyhlasuje, že si je vedomý, že pri prevádzke diela s iným ako horeuvedeným druhom paliva, resp. spaľovaním odpadu (aj organického), ohrozuje svoje vlastné zdravie ako aj zdravie svojho okolia, poškodzuje dielo a vzniká nebezpečenstvo havárie diela a požiaru. V takom prípade zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za zhotovené dielo.

4.

Stav diela zistený pri prevzatí:

5.

Súpis zistených závad a nedorobkov: Termíny odstránenia:

6.

Dĺžka záručnej doby na kozubovú / vykurovaciu vložku: mesiacov

Dĺžka záručnej doby na dielo: mesiacov



Cech kachliarov Slovenska

7.

Termín začatia plynutia záručnej doby:

8.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že preberá vyššie uvedené záruky za akosť diela, že dielo je spôsobilé prevádzky bez ohrozenia života, zdravia a majetku za dodržania podmienok určených pre jeho prevádzku, s ktorými objednávateľa oboznámil.

9.

Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ mu dielo riadne odovzdal, že si ho riadne obhliadol, že ho spolu so zhotoviteľom skontroloval zakurovacou skúškou, že nezistil vady brániace jeho užívaniu, že dielo je funkčné, a že ho preberá bez výhrad. Vyhlasuje, že si je vedomý toho, že pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku diela musí dodržiavať prevádzkové predpisy a podmienky používania diela.

10.

V prípade reklamácie ju zákazník uplatňuje písomne spolu s popisom a fotografiou

11.

Neoddeliteľnou súčasťou preberacieho protokolu je príloha č.1 návod na použitie s uvedením intervalov a spôsobu údržby, ako aj technická dokumentácia

12.

Neoddeliteľnou súčasťou preberacieho protokolu je príloha č.2 doklad o odbornej spôsobilosti zhotoviteľa diela (kópia vysvedčenia, výučného listu)

13.

Iné prílohy (napr. revízna správa od kominára)

Informácia:

Vyhláška 401/2007 Zz definuje povinnosť užívateľovi, že komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej raz za štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá.

.....
miesto

.....
dátum

.....
objednávateľ diela - podpis

.....
zhotoviteľ diela - pečiatka a podpis